

## **Clarificari Nr.2**

### **Întrebare 1**

In cadrul caietului de sarcini pag 1. La “Prevederi obligatorii” ati precizat: “Stâlp conic drept, realizat din oțel, inclusiv armatura ele fixare  $H = 4m$  “, iar in cadrul fiselor tehnice, Fisa tehnica nr.1 Stalp 4 m, ati precizat la punctul 1.1: “Stâlp tronconic, realizat din aluminiu vopsit in camp electrostatic” . Va rugam precizati din ce material este realizat Stâlpul de iluminat. Va rugam sa precizati daca acceptati ca stalpii sa fie realizati din ambele materiale, aluminiu si/sau otel.

### **Întrebare 2**

In cadrul fiselor tehnice, Fisa tehnica nr. 2, Fisa tehnica nr.3, Fisa tehnica nr.4 si Fisa tehnica nr.5, la punctul 1.1 ati precizat: “... vopsea in camp electrostatic AKZO” va rugam sa precizati daca acceptati un alt tip de vopsea cu aceleasi caracteristici conform paletar RAL.

### **Răspuns 1**

Materialul din care sunt realizaț stâlpii dorim să fie realizați din oțel conform caiet de sarcini (a fost o greșeală de redactare în fisa tehnică)

### **Răspuns 2**

Se acceptă și variante echivalente.