

Anexa nr.2 Centralizator situatie proiectata - STRADA NR.1 (V.Chintaului)

Nr. Crt.	Nume Strada	Clasa de iluminat strada	Clasa de iluminat minima pentru piste biciclisti	Clasa de iluminat minima pentru trotuare	Clasa de iluminat minima pentru statile de autobuz	Latime Strada (m)	Nr. Benzi	Banda mediana	statie de autobuz	Pista biciclisti stg. (m)	Pista biciclisti dr. (m)	Trotuar stg. (m)	Trotuar dr. (m)	Retragere (distanța stâlp - carosabil) (m)	Disponere	Aranjament	Distanța între stâlpi (m)	Numar stalpi stradali noi	Numar aparate pe stalpi noi	Inaltime montaj AIL (m)	Lungime consola (m)	Unghi inclinare (°)	Putere aparat de iluminat [W]	Putere aparat de iluminat, inclusiv modul de	Puterea instalata (kW)	Tip AIL
		M3	P2	C3	5.5																					
1	Strada Valea Chintaului	M3		P2		6	2			1.5	1.5	2	2.5	3	UNILATERAL DR	T/PB/S/PB/T	35	109	109	9	1	10	82	85	9.27	AIL-1
		M3		P2	C3	5.5	2		2.5	1.5		1.5	1.5	3	UNILATERAL DR	T/SB/S/PB/T	35			9	1	10	82	85	0.00	AIL-1
		M3	P2	P2	C3	6	2		2.5	1.5		2.4	2	2.5	UNILATERAL DR	T/PB/S/SB/T	35			9	1	10	82	85	0.00	AIL-1
	intersectie	C3																		9	1	15	82	85	0.00	AIL-2
2	Treceri de pietoni														BILATERAL			10	10	7	0	15	95	98	0.98	AIL-2
<b>TOTAL</b>																			<b>119</b>						<b>10.25</b>	